

Biały Bór, dnia 17 grudnia 2019r.

DECYZJA
o środowiskowych uwarunkowaniach
bez przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Na podstawie:

- art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2018r. poz.2096 z późniejszymi zmianami), zwanej dalej *K.p.a*
- art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, 75 ust. 1 pkt 4, w związku z art. art. 84 i art. 85 ust.1, ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz.U. 2018r. poz. 2081 z późniejszymi zmianami) zwanej dalej ustawą ooś;
- § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U z 2019 r poz. 1839.);

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 03 października 2019r. inwestora planowanego przedsięwzięcia t.j. Centralnej Grupy Energetycznej S.A ul. Reymonta 23, 62530 Posada. W sprawie wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „**Budowa w obrębie Biskupice, gm. Biały Bór elektrowni fotowoltaicznej o mocy do około 4MW, składającej się z wolnostojących paneli fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w tym przyłączami energetycznymi i stacjami transformatorowymi**”, zlokalizowanego na działce ewidencyjnej nr 424 obręb 0127 Biskupice, gm. Biały Bór, pow. szczecinecki, woj. zachodniopomorskie.

s t w i e r d z a m

I. Brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą „**Budowa w obrębie Biskupice, gm. Biały Bór elektrowni fotowoltaicznej o mocy do około 4MW, składającej się z wolnostojących paneli fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w tym przyłączami energetycznymi i stacjami transformatorowymi**”, zlokalizowanego na działce ewidencyjnej nr 424 obręb 0127 Biskupice, gm. Biały Bór, pow. szczecinecki, woj. zachodniopomorskie

II. Określam

1. Istotne warunki korzystania ze środowiska na etapie realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia.

1.1. Wynikające z opinii Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wody Polskie w Bydgoszczy, znak BD.RZŚ.435.534.2019.KZ.2 z dnia 21 listopada 2019r

1.1.1. istotne warunki dotyczące etapu realizacji przedsięwzięcia:

- a). przed realizacją planowanej Inwestycji ustalić czy planowane przedsięwzięcie znajduje się w kolizji z urządzeniami melioracji wodnych, takimi jak m.in. ciągi drenarskie, rowy czy rurociągi, których przerwanie mogłoby wywołać negatywny wpływ na stosunki wodne w rejonie inwestycji;
- b). w trakcie realizacji oraz likwidacji przedsięwzięcie zaopatrzyć w przenośne toalety (posiadające szczelne zbiorniki na ścieki socjalno-bytowe). Zgromadzone ścieki dostarczać do oczyszczalni ścieków;
- c). zapewnić dostępność sorbentów, właściwych w zakresie ilości i rodzaju do potencjalnego zagrożenia, mogącego wystąpić w następstwie sytuacji awaryjnych;
- d). mycie paneli prowadzić z wykorzystaniem czystej wody, bez użycia środków chemicznych;
- e). zastosować transformator suchy, a w przypadku zastosowania transformatora olejowego, umieścić pod nim szczelne misy olejowe, będące w stanie zmagazynować 100 % oleju.

III. Uczynić charakterystykę całego przedsięwzięcia załącznikiem nr 1 do niniejszej decyzji i jej integralną część zgodnie z art. 83 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. ooś.

UZASADNIENIE

Inwestor planowanego przedsięwzięcia t.j. Centralna Grupa Energetyczna S.A ul. Reymonta 23, 62530 Posada, zwrócił się do Burmistrza Białego Boru o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „**Budowa w obrębie Biskupice, gm. Biały Bór elektrowni fotowoltaicznej o mocy do około 4MW, składającej się z wolnostojących paneli fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w tym przyłączami energetycznymi i stacjami transformatorowymi**”, zlokalizowanego na działce ewidencyjnej nr 424 obręb 0127 Biskupice, gm. Biały Bór, pow. szczecinecki, woj. zachodniopomorskie.

Wnioskodawca zgodnie z art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. ooś, do wniosku dołączył:

- kartę informacyjną przedsięwzięcia w czterech egzemplarzach wraz z wersją elektroniczną na nośniku CD;
- mapę w skali 1:5000 zapewniającą czytelność przedstawionych danych z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym realizowane będzie przedsięwzięcie oraz obejmującej teren na który przedsięwzięcie będzie oddziaływać wraz z zapisem mapy w formie elektronicznej.

Informacja odnośnie wniosku zgodnie z art. 21 ust. 1 i ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 3 października 2008r. ooś została zamieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie prowadzonym na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej urzędu Miejskiego w Białym Borze www.bialybor.com.pl / bip zakładka ochrona środowiska i rolnictwo / wykaz danych o środowisku – publiczny dostęp / Karty, lub www.bialybor.com.pl / bip zakładka ochrona środowiska i rolnictwo / decyzje środowiskowe.

Zgodnie z art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. ooś, uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane dla planowanych przedsięwzięć mogących zawsze lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Na podstawie z art. 73 ust. 1 powołanej wyżej ustawy postępowanie w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wszczyna się na wniosek podmiotu podejmującego realizację przedsięwzięcia.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w województwie zachodniopomorskim, powiat szczecinecki, na terenie gminy Biały Bór, w obrębie ewidencyjnym Biskupice na działce ewidencyjnej nr 424.

Dla terenu inwestycji brak jest ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Na podstawie art. 75 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. ooś stwierdzono, że organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Burmistrz Białego Boru.

Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono postępowanie dowodowe w celu ustalenia kręgu stron postępowania w sprawie wydania niniejszej decyzji.

Zgodnie z art. 28 K.p.a „strona jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek”, jednakże przy ustaleniu kręgu stron postępowania w konkretnej sprawie należy stosować odpowiedni przepis prawa materialnego. W sprawach dotyczących wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w celu ustalenia kręgu stron postępowania, oprócz art. 28 K.p.a stosowany jest art. 74 ust. 1 pkt. 3 ustawy ooś tj.: *do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach należy dołączyć poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmującej obszar na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.*

Ustalając zatem krąg stron postępowania, tutejszy organ wziął pod uwagę następujące materiały dowodowe:

- a) kartę informacyjną przedsięwzięcia ;
- b) wypis z rejestru gruntów;
- c) kopię mapy w skali 1:5000 zapewniającej czytelność przedstawionych danych obejmująca teren realizacji inwestycji, oraz obszar bezpośrednio przylegający do działki na której planowane jest przedsięwzięcie, oraz obszar na który inwestycja będzie oddziaływać w rozumieniu znowelizowanej Ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko.

W związku z tym ustalono, że stronami w niniejszym postępowaniu są właściciele działek, na której będzie realizowane przedsięwzięcie, właściciele bezpośrednio przylegających do obszaru inwestycji, oraz właściciele działek w odległości 100 metrów od obszaru inwestycji zgodnie z nowelizacją Ustawy o ocenach oddziaływania na środowisko.

Przedmiotowe planowane zamierzenie inwestycyjne kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko może być wymagane zgodnie z w § 3 ust.1 pkt. 54 litera b który brzmi „52) zabudowa przemysłowa, w tym zabudowa systemami fotowoltaicznymi, lub magazynowa, wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż b) 1 ha na obszarach innych niż wymienione w lit. a”.

w § 3 ust.1 pkt. 54 litera b który brzmi „54) zabudowa przemysłowa, w tym zabudowa systemami fotowoltaicznymi, lub magazynowa, wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż: b) 1 ha na obszarach innych niż wymienione w lit. a” rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U z 2019 r poz. 1839).

Dla przedsięwzięć tych stosownie do zapisów art. 63, w związku z art. 75 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. ooś wymagane jest ustalenie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko przez Burmistrza Białego Boru.

Ze względu na fakt, iż liczba stron postępowania przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś, podczas przedmiotowej procedury uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, stosowano przepis 49 K.p.a.

W dniu 10 października 2019r tut. Organ wszczął postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie zawiadamiając strony uczestniczące w postępowaniu poprzez zawiadomienie – obwieszczenie. W obwieszczeniu poinformowano o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 K.p.a. do czynnego udziału w każdym stadium postępowania w tym do składania wniosków dowodowych, uwag i zastrzeżeń w postępowaniu wyjaśniającym oraz możliwością zapoznania się z dokumentacją niniejszej sprawy w Urzędzie Miejskim w Białym Borze przy ul. Słupskiej 10.

Treść obwieszczenia zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej prowadzonym przez Urząd Miejski w Białym Borze www.bialybor.com.pl / bip zakładka ochrona środowiska i rolnictwo / decyzje środowiskowe, zamieszczono na Urzędzie Miejskiego w Białym Borze przy ul. Słupskiej 10 i tablicy ogłoszeń sołectwa Biskupice.

Żadna ze stron postępowania nie wniosła wniosków ani uwag do sprawy na etapie postępowania.

Zgodnie z art. 63 ust. 1 i art. 64 ust. 1 pkt. 1, 2 i 4 ustawy ooś organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, stwierdza obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko po zasięgnięciu opinii regionalnego dyrektora ochrony środowiska, państwowego powiatowego inspektora sanitarnego oraz dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

W związku z powyższym, w toku prowadzonego postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 oraz ust. 3 ustawy ooś, Burmistrz Białego Boru wnioskiem znak OŚ.6220.12.2019.ML w dniu 10 października

2019r wystąpił do: - Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinku oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy o wydanie opinii w sprawie stwierdzenia (lub nie) obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania w/w przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Informacje dla stron postępowania o wystąpieniu Burmistrza Białego Boru do organów opiniujących zawarto w zawiadomieniu – obwieszczeniu z dnia 10 października 2019r.

Regionalny Dyktor Ochrony Środowiska w Szczecinie swoim pismem z dnia 13 listopada 2019r., znak WST-K.4220.268.2019.AW.2 wyraził opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i odstąpił od określenia zakresu jego oddziaływania na środowisko. Nie zostały wskazane warunki konieczne do uwzględnienia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na etapie realizacji przedsięwzięcia oraz wymagania konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinku wydał w dniu 23 października 2019r. opinię sanitarną nr PS.N-NZ/073-401/20/19 stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania w/w przedsięwzięcia na środowisko.

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Bydgoszczy w swoim piśmie nr BD.RZŚ.435.534.2019.KZ.2 z dnia 21 listopada 2019r. wyraził opinię, że nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia, wskazując jednocześnie warunki konieczne do uwzględnienia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na etapie realizacji przedsięwzięcia. Organ prowadzący postępowanie uwzględnił warunki wskazane przez Dyrektora RZGW WP w Bydgoszczy w sentencji niniejszej decyzji, mając na uwadze konieczność zapewnienia zabezpieczenia środowiska wodno-gruntowego na terenie objętym inwestycją w trakcie budowy (w związku z obecnością środków transportowo-budowlanych).

Obwieszczenie znak OŚ.6220.12.2019.ML Burmistrza Białego Boru informujące strony postępowania o wydanych opiniach przez organy opiniujące Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinku oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Bydgoszczy wyrażające brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej prowadzonym przez Urząd Miejski w Białym Borze www.bialybor.com.pl / bip zakładka ochrona środowiska i rolnictwo / decyzje środowiskowe, zamieszczono na Urzędzie Miejskiego w Białym Borze przy ul. Słupskiej 10 i tablicy ogłoszeń sołectwa Biskupice.

Biorąc pod uwagę uwarunkowania wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy o oś przeanalizowano: skalę i charakter inwestycji, wielkość zajmowanego terenu, zakres robót związanych z jej realizacją, prawdopodobieństwo, czas trwania, zasięg oddziaływania oraz odwracalność oddziaływania, a także wykorzystanie zasobów naturalnych, emisje uciążliwości związane z jej eksploatacją oraz usytuowanie przedsięwzięcia względem obszarów wymagających specjalnej ochrony ze względu na wystąpienie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk przyrodniczych objętych ochroną w tym obszarów Natura 2000.

Stwierdzając brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko uwzględniono następujące uwarunkowania:

1. Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia:

a) skala przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji, a także istotnych rozwiązań charakteryzujących przedsięwzięcie:

Po zapoznaniu się ze złożonym wnioskiem wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia ustalono, że planowane przedsięwzięcie będzie polegało na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do około 4 MW, składającej się z wolnostojących paneli fotowoltaicznych

wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w tym przyłączami energetycznymi i stacjami transformatorowymi, zlokalizowanej na działce ewidencyjnej nr 424, obręb Biskupice, gmina Biały Bór.

Zgodnie z przedłożonymi dokumentami, przedmiotowa inwestycja zostanie zlokalizowana na terenie działki nr 424 w miejscowości Biskupice, gm. Biały Bór, stanowiącej obszar gruntów zewidencjonowanych jako orne. Powierzchnia działki przeznaczonej pod inwestycję wynosi ok. 4 ha. W przypadku realizacji przedsięwzięcia o maksymalnej mocy zainstalowanych paneli fotowoltaicznych, wynoszącej 4 MW, inwestor planuje zajęcie pod inwestycję całej powierzchni działki. W otoczeniu działki, na której realizowane będzie przedsięwzięcie występują lasy i grunty orne. Dojazd do terenu inwestycji jest możliwy z wykorzystaniem istniejącej drogi gruntowej. Elektrownia fotowoltaiczna posadowiona będzie na glebach klasy niższej niż III-cia. Do stacji transformatorowej zostaną wprowadzone poniżej poziomu gruntu kable łączące projektowaną instalację z siecią energetyczną w pobliżu inwestycji.

Po zrealizowaniu inwestycji, istnieje możliwość kontynuowania działalności rolniczej na terenie działki objętej przedmiotowym wnioskiem.

b) powiązanie z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowanie się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, dla których została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem:

Planowane przedsięwzięcie nie należy do kategorii zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnej awarii lub katastrof naturalnych.

Z uwagi na charakter i skalę przedsięwzięcia oraz z informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia wynika, iż w pobliżu miejsca realizacji inwestycji brak jest realizowanych oraz zrealizowanych przedsięwzięć, których oddziaływania mogłyby kumulować się z oddziaływaniami przedmiotowego przedsięwzięcia. Z uwagi na charakter planowej inwestycji, zasięg jej oddziaływania będzie ograniczony do działek objętych wnioskiem i będzie to zasięg lokalny.

Biorąc pod uwagę lokalny zasięg oddziaływania projektowanego przedsięwzięcia, nie przewiduje się wystąpienia negatywnego skumulowanego oddziaływania.

c) różnorodności biologicznej, wykorzystywania zasobów naturalnych, w tym gleby, wody i powierzchni ziemi:

Technologia realizacji planowanego zamierzenia inwestycyjnego nie wymaga używania wody.

W oparciu o wyniki waloryzacji przyrodniczej województwa zachodniopomorskiego (Biuro Konserwacji Przyrody w Szczecinie, 2010 r.), będące w posiadaniu tutejszego organu jak również Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie ustalono, że na terenie objętym inwestycją oraz w jej bezpośrednim sąsiedztwie, dotychczas nie są znane stanowiska chronionych gatunków roślin i zwierząt oraz chronionych siedlisk przyrodniczych. Ponadto w miejscu realizacji inwestycji nie występują formy ochrony przyrody wymienione w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r., poz. 1614), takie jak: parki narodowe, rezerваты przyrody, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, obszary Natura 2000, pomniki przyrody, stanowiska dokumentacyjne, użytki ekologiczne, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe. Inwestycja zlokalizowana jest w obrębie korytarza ekologicznego. Z uwagi na niewielką skalę planowanego przedsięwzięcia nie stanowi ono zagrożenia dla integralności tego obszaru

Uwzględniając powyższe, nie przewiduje się znacząco negatywnego wpływu przedmiotowego przedsięwzięcia (na etapie realizacji i eksploatacji) na bioróżnorodność, rozumianą jako liczebność i kondycję populacji występujących gatunków, w szczególności gatunków chronionych, rzadkich lub ginących oraz ich siedlisk, w tym utratę, fragmentację lub izolację siedlisk oraz zaburzenia funkcji przez nie pełnionych, a także ekosystemy - ich kondycję, stabilność, odporność na zaburzenia, fragmentację i pełnione funkcje w środowisku.

Na etapie eksploatacji inwestycji zapotrzebowanie na wodę będzie związane jedynie z myciem paneli fotowoltaicznych (ok. 5 m³). Częstotliwość mycia paneli jest uzależniona od warunków atmosferycznych (maksymalnie 1-2 razy/rocznie). Przewiduje się także niewielki pobór energii elektrycznej w przypadku wyłączenia lub awarii instalacji. Na etapie likwidacji inwestycji, zużycie surowców, materiałów, energii, paliw i wody będzie porównywalne z tym na etapie realizacji przedsięwzięcia. Szacuje się, że okres eksploatacji elektrowni fotowoltaicznej będzie wynosił ok. 25 lat.

d) emisji i występowania innych uciążliwości:

Rodzaj zastosowanego sprzętu wiązać się będzie z powstawaniem uciążliwości, takich jak hałas i zanieczyszczenia powietrza. Najbliższe tereny chronione akustycznie (zabudowa zagrodowa) zlokalizowane są w odległości około 100 m od granicy działki przeznaczonej do instalacji paneli fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Poziom hałasu, wynikający z prowadzenia prac budowlanych może osiągnąć ok. 55-74 dB, w odległości ok. 50 m od terenu objętego budową. W związku z tym, emisja akustyczna związana z realizacją prac budowlanych nie powinna być uciążliwa dla mieszkańców. Ponadto oddziaływania akustyczne będą miały przemijający, lokalny charakter. W trakcie eksploatacji instalacji nie przewiduje się znaczących emisji hałasu. Jedynym źródłem emisji akustycznej będą urządzenia znajdujące się w stacji kontenerowej. Zastosowanie pasywnego chłodzenia paneli zmniejszy poziom hałasu emitowany przez instalację. W związku z powyższym, klimat akustyczny nie powinien być uciążliwy dla mieszkańców, sąsiadujących z terenem przedmiotowego przedsięwzięcia.

Przedmiotowa inwestycja nie będzie miała negatywnego wpływu na stan środowiska gruntowo-wodnego. Poszczególne elementy, takie jak panele fotowoltaiczne i stacja kontenerowa będą stanowiły konstrukcje wolnostojące, niezwiązane trwale z gruntem i umieszczone zostaną na głębokości 1m. W ramach inwestycji nie przewiduje się budowy dróg dojazdowych, utwardzanych placów, niwelacji i odwadnia terenu, przemieszczania mas ziemnych. Podczas prowadzenia wykopów, wierzchnia warstwa ziemi urodzajnej oraz ziemia z głębszych warstw będą składowane oddzielnie na odpowiedniej folii zabezpieczającej. Podczas prowadzenia prac wykopy zostaną zabezpieczone siatkami zapobiegającymi przedostawaniu się do nich małych zwierząt. Po ułożeniu kabli, dno zostanie zasypane rodzimym gruntem. Zastosowanie mis olejowych, mogących pomieścić całą objętość oleju znajdującego się w transformatorze olejowym oraz umieszczenie go w stacji transformatorowej niweluje ryzyko zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego substancjami ropopochodnymi. Wody opadowe i roztopowe będą wsiąkały bezpośrednio do gruntu.

W razie potrzeby panele fotowoltaiczne będą myte z zastosowaniem czystej wody dostarczanej z zewnątrz w pojemnikach lub bezwodną technologią czyszczenia paneli. Do mycia paneli nie będą wykorzystywane detergenty lub inne środki chemiczne.

Z danych zawartych w przedłożonej karcie informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że z realizacją przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego nie wiążą się zagrożenia o charakterze ekologicznym. Realizacja przedsięwzięcia zostanie przeprowadzona w sposób możliwie najmniej uciążliwy dla środowiska.

Największe zapotrzebowanie na energię, wodę, paliwo, surowce i materiały będzie miało miejsce na etapie budowy inwestycji. Paliwo zużywane będzie głównie w celach transportowych, a także w trakcie eksploatacji urządzeń, wykorzystywanych podczas prac budowlanych tj. minikoparka, wiertnica lub kafar o napędzie spalinowym. Woda będzie wykorzystywana jedynie na cele bytowe, a jej ilość będzie uzależniona od potrzeb pracowników. W trakcie prowadzonych prac planuje się wykorzystanie przenośnej toalety, wyposażonej w zamknięty zbiornik. Zużycie energii będzie związane z pracą wykorzystywanych elektronarzędzi. Zapotrzebowanie na surowce, głównie tworzywa sztuczne, krzem, metale, drewno, papier, związane będzie ze zużyciem opakowań na potrzeby transportu oraz z montażem poszczególnych elementów elektrowni.

Powstające na etapie realizacji inwestycji odpady będą zbierane w sposób selektywny do odpowiednich pojemników, magazynowanych w miejscach do tego przystosowanych, a następnie przekazywane uprawnionym podmiotom do odzysku lub unieszkodliwienia.

W trakcie realizacji planowanego przedsięwzięcia eksploatowane będą maszyny oraz pojazdy mechaniczne, w związku z czym środowisko gruntowo-wodne w trakcie prac ziemnych

i budowlanych może być narażone na zanieczyszczenia w postaci wycieków płynów eksploatacyjnych, paliw. Dlatego inwestycja będzie wyposażona w odpowiednie sorbenty do neutralizacji potencjalnych wycieków substancji eksploatacyjnych. Zorganizowane zaplecze budowy z miejscami magazynowania materiałów, preparatów chemicznych i odpadów oraz miejscami postojowymi dla maszyn, które mogą być źródłem zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego będzie zlokalizowane na utwardzonym podłożu, a w przypadku jego braku będą zastosowane maty ochronne.

e) ocenionego w oparciu o wiedzę naukową ryzyka wystąpienia poważnych awarii lub katastrof naturalnych i budowlanych, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii, w tym ryzyka związanego ze zmianą klimatu:

Z uwagi na skalę planowanych prac instalacyjnych paneli fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, oddziaływanie inwestycji na klimat, w okresie ich realizacji, będzie miało charakter krótkotrwały i odwracalny, w szczególności nie spowoduje zmian temperatury, opadów, prędkości wiatrów, czy nasilenia intensywności burz. Przedmiotowa inwestycja, w ocenie tut. organu, nie wpłynie znacząco negatywnie na klimat i jego zmiany.

W świetle obecnie obowiązujących przepisów oraz na podstawie danych o ilości i rodzajów substancji, jakie będą znajdować się na terenie planowanej inwestycji, nie można zaliczyć jej ani do przedsięwzięć o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii, ani tym bardziej do przedsięwzięć o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii.

Biorąc pod uwagę charakter przedmiotowej inwestycji nie należy ona do przedsięwzięć mogących powodować ryzyko wystąpienia katastrof naturalnych i budowlanych. Realizacja inwestycji zgodnie z wymogami dotyczącymi ochrony środowiska, warunków technicznych, i przepisów BHP zminimalizuje ryzyko wystąpienia ewentualnej awarii.

Przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie oddziaływać negatywnie na podlegające ochronie elementy środowiska przyrodniczego, zlokalizowanych poza zasięgiem oddziaływania projektowanych prac instalacyjnych.

f) przewidywane ilości i rodzaj wytwarzanych odpadów oraz ich wpływ na środowisko, w przypadkach gdy planuje się ich powstawanie:

Planowana instalacja będzie pracować w sposób bezobsługowy, dzięki czemu nie jest wymagana budowa zaplecza socjalnego i związanej z tym infrastruktury wodno-kanalizacyjnej. Niewielka produkcja ścieków socjalno-bytowych wystąpi w fazie budowy instalacji fotowoltaicznej. Wytworzone ścieki będą gromadzone w urządzeniach sanitarnych, a następnie będą przekazywane do oczyszczalni ścieków. Powstające na etapie realizacji inwestycji odpady będą zbierane w sposób selektywny do odpowiednich pojemników, magazynowanych w miejscach do tego przystosowanych, a następnie przekazywane uprawnionym podmiotom do odzysku lub unieszkodliwienia

W wyniku działania przedmiotowej elektrowni słonecznej nie będą powstawały ścieki przemysłowe.

Przewiduje się powstanie następujących rodzajów odpadów: zmieszane odpady opakowaniowe (kod 15 01 06), tworzywa sztuczne (kod 17 02 03), żelazo i stal (kod 17 04 05), kable inne niż wymienione w 17 04 10 (kod 17 04 11), materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03 (kod 17 06 04), szlasy ze zbiorników bezodpływowych (kod 20 03 04).

W trakcie eksploatacji instalacji mogą powstawać niewielkie ilości odpadów, w związku z serwisem i konserwacją urządzeń takie jak: zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 (16 02 13*), kable inne niż wymienione w 17 04 10 (kod 17 04 11), materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03 (kod 17 06 04). Zostaną one zagospodarowane przez firmę serwisową. Etap likwidacji przedsięwzięcia będzie źródłem odpadów głównie z grupy 16 i 17, co wiąże się z demontażem paneli, elementów metalowych konstrukcji nośnych (17 04 05), kabli przyłączeniowych. Materiał, z którego wykonane zostaną panele będzie poddany recyklingowi.

W ramach planowanego zamierzenia przewiduje się zastosowanie transformatora suchego lub olejowego w zależności od warunków przyłączeniowych. W przypadku jednak zastosowania transformatora olejowego wyposażony on będzie w szczelną misę olejową, mogącą pomie-

ścić 100 % zawartości oleju.

g) zagrożenia dla zdrowia ludzi, w tym wynikającego z emisji:

Podczas realizacji przedsięwzięcia nie przewiduje się występowania znaczącej emisji promieniowania elektromagnetycznego, mogącego stanowić zagrożenie dla środowiska. Urządzenia elektryczne i geodezyjne, wykorzystywane w trakcie budowy, ze względu na ich małą moc posiadają niewielki, ograniczony zakres oddziaływania. Również na etapie eksploatacji elektrowni fotowoltaicznej nie będą powstawały źródła pól elektromagnetycznych.

Biorąc pod uwagę, przeprowadzoną w toku postępowania w sprawie oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko, analizę i ocenę bezpośredniego wpływu inwestycji na środowisko, w tym na zdrowie ludzi, możliwości oraz sposobów zapobiegania i ograniczania negatywnego oddziaływania na środowisko, dokonaną w szczególności na podstawie wniosku, karty informacyjnej przedsięwzięcia, Burmistrz Białego Boru uznał, że będzie ono zgodne z wymaganiami przepisów o ochronie środowiska; - nie spowoduje uciążliwego oddziaływania dla terenów sąsiednich, - nie wpłynie na pogorszenie stanu środowiska przyrodniczego, - nie będzie również miało niekorzystnego wpływu na warunki życia i zdrowia ludzi, nie zwiększy ograniczeń lub uciążliwości dla terenów sąsiednich a tym samym nie wpłynie na przekroczenie standardów jakości środowiska. Biorąc pod uwagę cechy przedsięwzięcia, prawdopodobieństwo oddziaływania i zasięg oddziaływania, realizacja projektowanego przedsięwzięcia nie powinna pogorszyć warunków higieniczno-zdrowotnych i stanowić zagrożenia dla zdrowia ludzi.

2. Usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym i planowanym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - uwzględniające:

a) obszary wodno-błotne, inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliska łąkowe oraz ujścia rzek:

Teren objęty wnioskiem zlokalizowany jest poza obszarami: wybrzeża morskiego, wodno-błotnymi oraz o płytkim zaleganiu wód podziemnych, góorskimi, leśnymi, przylegającymi do jezior, ochrony uzdrowiskowej i uzdrowiskami, poza strefami ochronnymi ujęć wód i obszarami ochronnymi zbiorników wód śródlądowych a także poza obszarami mającymi znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne. W miejscu lokalizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego nie występują siedliska łąkowe oraz rzeki.

Realizacja przedmiotowej inwestycji w niewielkim stopniu przyczyni się do zmian w krajobrazie, jednak obszar zmian będzie ograniczony do terenu działki inwestycyjnej.

b) obszary wybrzeży i środowisko morskie:

Teren objęty wnioskiem zlokalizowany jest poza obszarami wybrzeży oraz środowiskiem morskim.

c) obszary górskie lub leśne:

Projektowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza obszarami góorskimi i leśnymi.

d) obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych:

Planowane przedmiotowe przedsięwzięcie inwestycyjne nie jest zlokalizowane na obszarze, na którym standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia. Teren objęty wnioskiem zlokalizowany jest poza: obszarami góorskimi, obszarami przylegającymi do jezior, obszarami wybrzeża morskiego i środowiska morskiego, obszarami objętymi ochroną, w tym strefą ochronną ujęć wód i obszarami ochronnymi zbiorników wód śródlądowych.

Na podstawie przedłożonych materiałów oraz uwzględniając skalę przedsięwzięcia stwierdzono, że zasięg przestrzenny oddziaływania przedsięwzięcia ograniczy się do najbliższego otoczenia miejsca jego realizacji. Ponadto na podstawie załączonej

dokumentacji można stwierdzić, że skala i charakter przedsięwzięcia nie spowodują wystąpienia znaczącego oddziaływania na środowisko.

e) *obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000, oraz pozostałe formy ochrony przyrody:*

Z informacji dotyczących przedmiotowego terenu znajdujących się w zasobach tut. urzędu, a także z informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że w miejscu realizacji projektowanego zamierzenia inwestycyjnego oraz w jego bezpośrednim sąsiedztwie nie wykształciły się chronione siedliska przyrodnicze.

f) *obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia:*

Z karty informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że projektowane przedsięwzięcie nie leży na obszarach, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone.

g) *obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne:*

Z karty informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że w ramach realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia nie przewiduje się zaistnienia negatywnego oddziaływania na ewentualne elementy środowiska mające znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne.

h) *gęstość zaludnienia:*

W granicach przedmiotowego przedsięwzięcia i w jego bezpośrednim sąsiedztwie brak obiektów budowlanych. Najbliższa zabudowa mieszkalna zlokalizowana jest w odległości około 100 m. od granicy działek planowanych do zainstalowania paneli fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

i) *obszary przylegające do jezior:*

Projektowane przedsięwzięcie nie będzie realizowane na obszarach przylegających do jezior.

j) *uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej:*

Miejsce realizacji inwestycji zlokalizowane jest poza uzdrowiskami i obszarami ochrony uzdrowiskowej.

k) *wody i obowiązujące dla nich cele środowiskowe:*

Przedsięwzięcie znajduje się w obszarze dorzecza Odry, w obrębie JCWP PLRW6000251886139 o nazwie „Gwda do wpływu do Jez. Wielimle”, która posiada status naturalnej części wód (NAT). Jej aktualny stan został oceniony jako dobry, a ocenę ryzyka określono jako niezagrażoną nieosiągnięciem celów środowiskowych. Celem środowiskowym dla omawianej JCWP jest dobry stan ekologiczny i dobry stan chemiczny. Zlewnia JCWP jest monitorowana.

Przedmiotowe zamierzenie zostanie usytuowane na obszarze jednolitej części wód podziemnych oznaczonych numerem PLGW600026. Stan ilościowy i chemiczny wód podziemnych dla tego obszaru oceniono jako dobry. Ryzyko nieosiągnięcia celów środowiskowych dla tej JCW zostało określone jako niezagrażone.

Przedsięwzięcie nie będzie położone na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią w rozumieniu art. 16 pkt 34 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne, ani na terenach chronionych w myśl art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 ze zm.). Przedmiotowa inwestycja znajduje się poza obszarami wodno-błotnymi oraz siedliskami łągowymi. Inwestycja położona jest poza strefami ochronnymi ujęć wód i zbiorników śródlądowych. Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na obszarze dwóch głównych zbiorników wód podziemnych nr 120 - Zbiornik międzymorenowy Bobolice oraz 126 - Zbiornik Szczecinek.

Przedmiotowa inwestycja nie będzie miała wpływu na możliwości osiągnięcia zakładanych

celów środowiskowych dla jednolitych części wód, określonych w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”.

Mając powyższe na uwadze, po przeanalizowaniu załączonej do wniosku karty informacyjnej przedsięwzięcia, uwzględniając charakter, skalę i lokalizację przedsięwzięcia oraz planowane rozwiązania techniczne chroniące środowisko, Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Bydgoszczy stwierdził, że przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie negatywnie oddziaływać na stan jednolitych części wód oraz na realizację celów środowiskowych, określonych dla nich w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”, przyjętym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1967). W opinii Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Bydgoszczy dla przedmiotowego przedsięwzięcia, nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

3. Rodzaj, cechy i skala możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do kryteriów wymienionych w art. 63 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz w art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2018r. poz. 2081 ze zmianami), wynikające z:

a) zasięgu oddziaływania - obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać:

Obszar, którego dotyczy wniosek pokrywa się z obszarem możliwego oddziaływania przedsięwzięcia. Obecnie w obszarze oddziaływania przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego brak zabudowy mieszkaniowej.

Przedsięwzięcie nie spowoduje zmiany zasięgu geograficznego oddziaływania, ani też nie przyczyni się do zmiany oddziaływania na dotychczasową liczbę ludności.

Realizacja przedsięwzięcia nie będzie wymagała wykorzystania, zagospodarowania, jak również wytwarzania substancji czy materiałów, które w jakikolwiek sposób mogłyby zaszkodzić środowisku oraz jego elementom.

b) transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze:

Planowane przedsięwzięcie inwestycyjne realizowana będzie w całości na terytorium kraju Rzeczypospolitej Polskiej. Z uwagi na lokalizację przedsięwzięcia w znacznej odległości od granicy państwa, należy wykluczyć ewentualne transgraniczne oddziaływanie przedmiotowej inwestycji na poszczególne elementy przyrodnicze, a jego wpływ będzie miał zasięg lokalny.

c) charakteru, wielkości, intensywności i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej oraz przewidywanego momentu rozpoczęcia oddziaływania:

Po zapoznaniu się z parametrami oraz lokalizacją przedsięwzięcia inwestycyjnego, biorąc pod uwagę jego charakter i skalę - stwierdza się że wielkość i złożoność oddziaływania inwestycji nie wpłynie znacząco na stan środowiska.

d) prawdopodobieństwo oddziaływania:

Z informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że w związku z realizacją inwestycji nie wystąpi konieczność usunięcia drzew. W celu zminimalizowania ryzyka - osłepienia ptaków przez powierzchnię paneli fotowoltaicznych, zostanie ona pokryta powłoką antyrefleksyjną. Teren inwestycyjny zostanie ogrodzony w taki sposób, aby nie ograniczyć drobnym ssakom, gadom, płazom korzystania z tego obszaru. W tym celu planowane jest użycie ażurowej siatki oraz pozostawienie wolnej przestrzeni pomiędzy siatką, a ziemią wynoszącą 5 cm. Biorąc pod uwagę, że teren działki objętej inwestycją stanowią jedynie grunty orne oraz niewielką skalę planowanego przedsięwzięcia uznaje się, że planowana inwestycja nie będzie miała negatywnego wpływu na walory przyrodnicze

okolicznego terenu oraz obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną oraz pozostałe formy ochrony przyrody. Uwzględniając powyższe oraz mając na względzie zakres oddziaływania przedsięwzięcia, nie przewiduje się jego znaczącego negatywnego oddziaływania (na etapie realizacji i eksploatacji) na bioróżnorodność rozumianą, jako liczebność i kondycję populacji występujących gatunków, w szczególności gatunków chronionych, rzadkich lub ginących oraz ich siedlisk. Realizacja planowanej inwestycji, ze względu na niewielką skalę, usytuowanie i wysokość instalacji nie będzie miała negatywnego wpływu na walory krajobrazowe.

Planowane przedsięwzięcie może znajdować się w kolizji z podziemnymi i naziemnymi urządzeniami melioracji wodnych, takimi jak m.in. ciągi drenarskie, rowy, rurociągi i prowadzić do ich przerwania (np. przy nabijaniu profili), co mogłoby wywołać negatywny wpływ na stosunki wodne w rejonie inwestycji. Dlatego przed realizacją przedsięwzięcia inwestor powinien ustalić czy znajduje się ono w kolizji z ww. urządzeniami wodnymi, a następnie planowe przedsięwzięcie powinno zostać uzgodnione z zainteresowanymi właścicielami i spółkami wodnymi w ww. zakresie.

Oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko ograniczy się wyłącznie do etapu realizacji planowanej inwestycji i będzie miało charakter lokalny.

Przedmiotowa inwestycja, w ocenie tutejszego organu nie wpłynie znacząco negatywnie na klimat i jego zmiany. Przyjęte rozwiązania techniczne, projektowe oraz organizacyjne, ograniczą wrażliwość przedsięwzięcia na postępujące zmiany klimatu.

e) czas trwania, częstotliwość i odwracalność oddziaływania:

Czas trwania możliwego oddziaływania na środowisko i otoczenie sąsiadujące będzie wynikało z przewidzianego przez inwestora całkowitego okresu niezbędnego do wykonania prac instalacyjnych paneli fotowoltaicznych wraz z planowaną infrastrukturą towarzyszącą.

Etap realizacji, jak i likwidacji przedsięwzięcia związany będzie z typową, okresową emisją zanieczyszczeń do powietrza, charakterystyczną dla prac budowlanych, wynikającą ze spalania paliw w silnikach maszyn i urządzeń, oraz w środkach transportu. Panele i konstrukcje montażowe dowożone będą ciągnikami siodłowymi (maksymalnie kilka kursów), natomiast transport pracowników odbywać się będzie z wykorzystaniem lekkich samochodów transportowych. W trakcie susz, szkodliwość związaną z unoszeniem się pyłów, można minimalizować poprzez zraszanie nawierzchni drogi prowadzącej na teren budowy. Podczas eksploatacji instalacji nie będą powstawały substancje powodujące zanieczyszczenie atmosfery. W związku z powyższym planowana inwestycja nie wpłynie na pogorszenie jakości powietrza.

Planowane zamierzenie inwestycyjne będzie okresowym, przemijającym źródłem hałasu w związku z pracami budowlanymi i transportem materiałów, prowadzonymi w okresie realizacji przedsięwzięcia. W ramach działań minimalizujących oddziaływanie akustyczne, w związku z budową instalacji, planuje się ograniczenie prędkości pojazdów, a także prowadzenie prac jedynie w porze dziennej. Nie przewiduje się również stosowania ciężkiego sprzętu budowlanego, ani ciężkiego transportu samochodowego na szeroką skalę, co ograniczy emisję hałasu.

Bezpośrednie oddziaływanie ograniczy się wyłącznie do etapu realizacji planowanych robót i będzie posiadało charakter lokalny.

Oddziaływanie na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia będzie posiadało charakter krótkotrwały i ustąpi wraz z wykonaniem planowanych prac instalacyjnych.

f) powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, dla których została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływanie mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia - w zakresie, w jakim ich oddziaływanie mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem:

Uwzględniając informacje zawarte w karcie informacyjnej przedsięwzięcia stwierdza się, że nie będą powstawały oddziaływania skumulowane.

g) możliwości ograniczenia oddziaływania:

W powyższych punktach niniejszej decyzji zostały opisane różne metody ograniczenia oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na etapie jego realizacji i w zakresie ochrony powietrza, ochrony przed hałasem, ochrony wód i gospodarki wodno-ściekowej oraz gospodarki odpadami.

Mając na względzie rodzaj i charakter przedsięwzięcia, nie przewiduje się jego znaczącego negatywnego oddziaływania na bioróżnorodność, rozumianą jako liczebność i kondycję populacji gatunków, w szczególności gatunków chronionych, rzadkich lub ginących oraz ich siedlisk, w tym utratę, fragmentację lub izolację siedlisk oraz zaburzenia funkcji przez nie pełnionych, a także ekosystemy - ich kondycję, stabilność, odporność na zaburzenia, fragmentację i pełnione funkcje w środowisku, gdyż w miejscu realizacji projektowanego przedsięwzięcia oraz w jego bezpośrednim sąsiedztwie nie wykształciły się chronione siedliska przyrodnicze.

Stwierdzam, że obszar na którym położona jest działka nr 424 obr. Biskupice gm. Biały Bór, pow. szczecinecki, woj. zachodniopomorskie, nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Biały Bór, przyjętym uchwałą Rady Miejskiej w Białym Borze Nr XXIII/176/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r., dla działki ewidencyjnej nr 424 ustalono przeznaczenie jako grunty rolne, linia elektroenergetyczna napowietrzna 400 kV - planowana: Ponadto teren na którym znajduje się ww. działka nie jest położony w obszarze rewitalizacji ani w obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji, o których mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2018 r., poz. 1398).

Po zapoznaniu się z opiniami organów opiniujących, złożonym wnioskiem oraz kartą informacyjną przedsięwzięcia i szczegółowym prześledzeniem nie tylko bezpośrednich ale i pośrednich skutków działań, jakie miałyby się znaleźć w przedmiotowym projekcie, a także po wnikliwej analizie uwarunkowań realizacji planowanej inwestycji, zważywszy na uwarunkowania określone w art. 63 ust. 1 ustawy ooś, a zwłaszcza aspekt lokalizacyjny planowanego przedsięwzięcia, a także skali i charakteru przedsięwzięcia, stwierdzono brak możliwości *znaczącego, negatywnego oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.*

Przedłożone materiały, dotyczące planowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego (złożony wniosek wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia), zawierające dane na temat elementów przyrodniczych środowiska, objętych zakresem przewidywanego oddziaływania na środowisko, szczegółowym prześledzeniem nie tylko bezpośrednich ale i pośrednich skutków działań, jakie miałyby się znaleźć w przedmiotowym projekcie jak również po zapoznaniu się z opiniami organów opiniujących, pozwoliło ocenić kompleksowo jego oddziaływanie na środowisko oraz formy ochrony przyrody. Przeprowadzona analiza, uwzględniająca łącznie uwarunkowania, o których mowa w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 03 października 2008r. ooś pozwala na zajęcie stanowiska, że nie występuje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko.

W związku z powyższym, mając na uwadze skalę uciążliwości związane z jego realizacją i eksploatacją oraz, że realizacja projektowanego przedsięwzięcia nie powinna wpłynąć

na pogorszenie stanu środowiska jak też warunków higieniczno-zdrowotno i Stanowic zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi ani nie zwiększy ograniczeń lub uciążliwości dla terenów sąsiednich, stwierdza się, że przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie było uzasadnione.

Z uwagi na brak określenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko, nie zachodziła konieczność zapewnienia

możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu stosownie do zapisów art. 79 ust. 1 ustawy ooś.

Zatem biorąc pod uwagę powyższą analizę oraz stanowiska Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinku oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy stwierdzono, że materiał dowodowy w sprawie stanowił wystarczające źródło informacji pozwalające ocenić, że planowana inwestycja nie będzie powodować przekroczeń standardów w środowisku.

W związku z powyższym, mając na uwadze skalę przedsięwzięcia oraz usytuowanie projektowanego obiektu, a także potencjalne uciążliwości związane z realizacją i eksploatacją planowanej inwestycji, stwierdzono, że przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie jest uzasadnione.

Strony postępowania były na każdym etapie powiadamiane o każdej czynności organu. Zgodnie z art. 10 §1, i art. 81 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2018r. poz. 2096 ze zmianami), zawiadomieniem – obwieszczeniem z dnia 25 listopada 2019r. organ zawiadomił strony o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Strony postępowania miały możliwość zapoznania się ze zgromadzonymi dokumentami i materiałami oraz wypowiedzenie się ww. sprawie przed wydaniem rozstrzygnięcia.

Strona nie wniosła żadnych uwag i wniosków.

Biorąc pod uwagę powyższe **orzeczono jak w sentencji.**

Integralną część niniejszej decyzji stanowi charakterystyka przedsięwzięcia opieczętowna pieczęcią tut. Urzędu, stanowiąca jej załącznik.

Informacja o niniejszej decyzji, zgodnie z art. 85 ust. 3 ww. ustawy, podlega ujawnieniu w publicznie dostępnym wykazie danych.

Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy podlega podaniu do publicznej wiadomości przez zamieszczenie informacji: - na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białym Borze przy ul. Słupskiej 10 - na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Białym Borze, na tablicy ogłoszeń sołectwa Biskupice.

Załącznik: Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy ooś, stanowi integralną część niniejszej decyzji.

POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

3. Ponadto informuję, że decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa

w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, oraz zgłoszenia, o

którym mowa w ust. 1a. Złożenie wniosku powinno nastąpić w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, z zastrzeżeniem art. 72 ust. 4 ww. ustawy.

4. Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia może nastąpić w terminie 10 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, o ile strona, która złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, na który została przeniesiona ta decyzja, otrzymali, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 72 ust. 3, od organu, który wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, stanowisko, że realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w tej decyzji.

5. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich.

6. W przypadku konieczności dokonania zniszczenia siedlisk gatunków, okazów gatunków, gniazd gatunków, ich płoszenie lub przenoszenie gatunków znajdujących się pod ochroną prawną, należy uzyskać zezwolenie w trybie art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz.U z 2018r poz. 1614 z późniejszymi zmianami).



Z up. BURMISTRZA BIAŁEGO BORU

Marianna Lisiewicz
INSPEKTOR
ds. Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Strony:

1. Wnioskodawca: Centralna Grupa Energetyczna S.A ul. Reymonta 23, 62-530 Posada

2. strony postępowania poprzez obwieszczenie

- strona internetowa Urzędu Miejskiego w Białym Borze www.bialybor.com.pl / bip zakładka ochrona środowiska i rolnictwo / decyzje środowiskowe
- tablica ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Białym Borze przy ul. Słupskiej 10.
- tablica ogłoszeń sołectwa Biskupice.

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie Wydział Spraw Terenowych ul. Adama Mickiewicza 26 75-004 Koszalin

2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinku, ul. Ordona 22, 78-400 Szczecinek

3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy Al. Mickiewicza 15, 85-071 Bydgoszcz

Zgodnie z częścią I, pkt. 45 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006r o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 1000.) za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach uiszczono opłatę skarbową w wysokości 205,00 zł (słownie: dwieście pięć złotych).

**Załącznik do decyzji Burmistrza Białego Boru
nr OŚ.6220.12.2019.ML z dnia 17 grudnia 2019 r.**

CHARAKTERYSTYKA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

pn: „Budowa w obrębie Biskupice, gm. Biały Bór elektrowni fotowoltaicznej o mocy do około 4MW, składającej się z wolnostojących paneli fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w tym przyłączami energetycznymi i stacjami transformatorowymi”.

(zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko: tekst jednolity Dz.U. z 2018r., poz. 2081 ze zmianami).

Przedsięwzięcie pod nazwą „Budowa w obrębie Biskupice, gm. Biały Bór elektrowni fotowoltaicznej o mocy do około 4MW, składającej się z wolnostojących paneli fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w tym przyłączami energetycznymi i stacjami transformatorowymi”, zlokalizowane będzie na działce ewidencyjnej nr 424 obręb 0127 Biskupice, gm. Biały Bór, pow. szczecinecki, woj. zachodniopomorskie.

Inwestorem planowanego zamierzenie inwestycyjnego jest: Centralna Grupa Energetyczna S.A ul. Reymonta 23, 62-530 Posada.

Teren inwestycji nie jest objęty aktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Biały Bór, przyjętym uchwałą Rady Miejskiej w Białym Borze Nr XXIII/176/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r., dla działki ewidencyjnej nr 424 ustalono przeznaczenie jako grunty rolne, linia elektroenergetyczna napowietrzna 400 kV - planowana.

Ponadto teren na którym znajduje się ww. działka nie jest położony w obszarze rewitalizacji ani w obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji, o których mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2018 r., poz. 1398).

Przedmiotowa inwestycja będzie polegała na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do około 4 MW, składającej się z wolnostojących paneli fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w tym przyłączami energetycznymi i stacjami transformatorowymi.

Zgodnie z przedłożonymi dokumentami, przedmiotowa inwestycja zostanie zlokalizowana na terenie działki nr 424 w miejscowości Biskupice, gm. Biały Bór, stanowiącej obszar gruntów zewidencjonowanych jako orne. Powierzchnia działki przeznaczonej pod inwestycję wynosi ok. 4 ha. W przypadku realizacji przedsięwzięcia o maksymalnej mocy zainstalowanych paneli fotowoltaicznych, wynoszącej 4 MW, inwestor planuje zajęcie pod inwestycję całej powierzchni działki. W otoczeniu działki, na której realizowane będzie przedsięwzięcie występują lasy i grunty orne. Dojazd do terenu inwestycji jest możliwy z wykorzystaniem istniejącej drogi gruntowej.

Panele fotowoltaiczne zostaną umieszczone w rzędach na metalowych kształtownikach stalowych, zakotwiczonych w gruncie, na głębokości około 1 m. W ramach planowanego przedsięwzięcia przewiduje się zainstalowanie paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy do około 4 MW, wyposażonych w maksymalnie dwie kontenerowe stacje transformatorowe o maksymalnej mocy do 2,5 MW każda. Inwestor nie posiada na obecnym etapie informacji co do liczby i mocy pojedynczego panela. Wysokość konstrukcji wsporczej wraz z panelami będzie wynosiła do 4 m. Panele zostaną podłączone do oddzielnych inwerterów. Wszystkie linie niskiego napięcia łączące panele umieszczone zostaną na konstrukcji wsporczej pod zespołami paneli. Wykorzystane zostaną dwa typy konwerterów: napięcia stałego (DC/DC) oraz przekształcające prąd stały na prąd zmienny (DC/AC). Transformator zostanie umieszczony w stacji kontenerowej, której powierzchnia będzie wynosiła ok. 36 m² (planowane jest powstanie do

dwóch stacji transformatorowych). Stacje transformatorowe zostaną umieszczone na gruncie, jako autonomiczne elementy. Do ich posadowienia nie jest konieczne wykonanie fundamentów. Przewiduje się zastosowanie transformatora suchego w izolacji żywicznej lub mokrego w izolacji olejowej. Transformatory suche żywiczne odznaczają się wysoką wytrzymałością na okresowe przeciążenia, zwarcia w sieci i przepięcia, są w pełni bezobsługowe i nie emitują hałasu. W przypadku zastosowania transformatora olejowego, niezbędne jest zaopatrzenie go w misę olejową zabezpieczającą środowisko przed wyciekiem, o pojemności mogącej pomieścić całą zawartość oleju w transformatorze. Linie łączące stację transformatorową z zespołami paneli umieszczone będą w ziemi na głębokości ok. 1,2 m. Krótkie odcinki końcowe mogą być włączone do pobliskiej linii średniego napięcia z zastosowaniem czterech słupów SN lub bezpośrednio do głównego punktu zasilającego, podziemną linią kablową SN. Obecnie inwestor nie posiada informacji dot. projektowanego odcinka linii napowietrznej, gdyż parametry przyłącza określone zostaną w warunkach technicznych przyłączenia, wydawanych przez lokalny zakład energetyczny. Dodatkowe słupy energetyczne posadowione będą w pobliżu już istniejącej linii SN, co nie powinno mieć wpływu na zajętość przestrzeni, wykorzystywanej przez bytującą na tych terenach ornitofaunę. Planowane jest wykonanie ażurowego ogrodzenia wokół terenu objętego inwestycją. Powinna zostać również zapewniona wolna przestrzeń pomiędzy dolną krawędzią ogrodzenia, a gruntem, umożliwiającą migrację małych płazów, gadów i ssaków.

Posadowionych zostanie od około 1250 do 5000 paneli fotowoltaicznych w przeliczeniu na elektrownię o mocy 1 MW, co przekłada się na masę ok. 25-100 ton. Panele fotowoltaiczne są produktem wielomateriałowym, składającym się m.in. z krzemu, tworzyw sztucznych, szkła, metali. Wykorzystane będą również aluminiowe/stalowe elementy montażowe.

Z. up. BURMISTRZA BIAŁEGO BORU

M
Marianne Lisiewicz
INSPEKTOR
Gł. Ochrony Środowiska i Rolnictwa