

13.09.2021 r.

RIZP.271.35.2021.DO

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO SWZ

PYTANIE: Czy zamawiający dopuszcza użycie innej papy niż jest podana w dokumentacji?

ODPOWIEDŹ: NIE – Zamawiający nie dopuszcza użycia pap bez systemu wentylacyjnego.