

Biały Bór, dnia 08.10.2021 r.

RIZP.271.48.2021.DO

Pytania i odpowiedzi

1. **Pytanie:** Czy na warstwę podbudowy z kruszywa łamanego 5/20 grubości 25 cm można zastosować kruszywo betonowe o uziarnieniu 0/63 gr 25 cm?

Odpowiedź: NIE – zamawiający nie dopuszcza zmiany materiału.



Burmistrz Białego Boru

Paweł Stanisław Mikołajewski