



RIZP.7012.3.2020.WK

Biały Bór dn. 2020-09-09

WARUNKI TECHNICZNE

na wykonanie odwodnienia projektowanej drogi w miejscowości Trzebiele, Gmina Biały Bór –
zlokalizowanej w działkach nr 3/4, 2/10, 2/13 obręb Brzeźnica

1. Teren obejmujący odwodnienie dróg obejmuje działki **nr 3/4, 2/10, 2/13 obręb Brzeźnica**.
2. Sieć kanalizacji deszczowej należy zaprojektować z rur PVC-U typoszereg 8 oraz rur betonowych WIPRO łączonych na uszczelkę wg średnic dobranych z obliczonego przepływu obejmującego powierzchnie dróg, studzienki betonowe z płytą odciażającą.
3. Przykanaliki do wpustów ulicznych żelbetowych należy zaprojektować z rur PCV wg dobranych średnic.
4. Odprowadzenie całości zlewni do cieku wodnego przebiegającego przez działkę nr 5/3 obręb Brzeźnica. Przed wylotem do wskazanego cieku należy zamontować podczyszczanie wód poprzez zamontowanie osadnika oraz separatora i studzienki pomiarowej. Gabaryty podczyszczania dobrać wg obliczonej ilości wód opadowych.
5. Całość przedsięwzięcia należy zaprojektować zgodnie z normami i obowiązującymi przepisami.
6. Na projektowaną sieć kanalizacji deszczowej uzyskać protokół Narady koordynacyjnej w Starostwie Powiatowym w Szczecinku.
7. Na wprowadzenie wód deszczowych do wskazanego cieku wodnego opracować operat wodno-prawny będący podstawą uzyskania pozwolenia wodno-prawnego.

Burmistrz Białego Boru

Patryk Stanisław Mikołajewski



RIZP.7012.2.2020.WK

Biały Bór dn. 2020-09-09

WARUNKI TECHNICZNE

na wykonanie odwodnienia projektowanej drogi w Białym Dworze zlokalizowanej w działkach nr 84/6, 84/24, 84/18 obręb Sępólno Małe

1. Teren obejmujący odwodnienie drogi obejmuje działki **nr 84/6, 84/24, 84/18 obręb Sępólno Małe.**
2. Odprowadzenie kanalizacji deszczowej z projektowanej nawierzchni drogi do gruntu poprzez system zbiornika nadmiarowo-rozsączkowego zlokalizowanego należy zaprojektować z rur PVC-U łączonych na uszczelkę wg średnic dobranych z obliczonego przepływu obejmującego powierzchnie dróg, studzienki betonowe z płytą odciażającą.
3. Przed wylotem do zbiornika należy zamontować podczyszczanie wód poprzez zamontowanie osadnika oraz separatora i studzienki pomiarowej. Gabaryty podczyszczania dobrać wg obliczonej ilości wód opadowych. Całość urządzeń podczyszczających zaprojektować w działkach drogowych.
4. Całość przedsięwzięcia należy zaprojektować zgodnie z normami i obowiązującymi przepisami.
5. Na projektowaną sieć kanalizacji deszczowej uzyskać protokół z Narady koordynacyjnej w Starostwie Powiatowym w Szczecinku.
6. Na wprowadzenie wód deszczowych do wskazanego zbiornika nadmiarowo-rozsączkowego opracować operat wodno-prawny będący podstawą uzyskania pozwolenia wodno-prawnego.

Burmistrz Białego Boru

Paweł Stanisław Mikołajewski