



Białý Bór, 25.08.2022 r.

RIZP.271.30.2022.DO

PYTANIA I ODPOWIEDZI - II

Czy zamawiający posiada:

- decyzję o warunkach zabudowy,
- warunki przyłączeniowe wodociągowe, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, elektryczne,
- kopię mapy zasadniczej (mapa do celów projektowych),
- badania geologiczne,
- inwentaryzacje lub dokumentację obiektów budowlanych istniejących,,
- czy wymagana jest dla tej inwestycji decyzja środowiskowa na składowanie odpadów niebezpiecznych,
- czy na danym terenie istnieje kanalizacja deszczowa (jeśli nie, to co jest przewidziane z zagospodarowaniem wód deszczowych),
- jakie jest planowane ogrzewanie obiektów?

Odpowiedzi:

- Zamawiający posiada Decyzją o lokalizacji inwestycji celu publicznego na przedmiotowe zadanie,
- Warunki na wykonanie przyłączy wodociągowego, kanalizacyjnego oraz elektrycznego są nieaktualne i należy wystąpić ponownie o ich wydanie,
- Zamawiający nie posiada mapy do celów projektowych,
- Zamawiający posiada badania geologiczne,
- Zamawiający posiada inwentaryzację obiektów istniejących wraz z ich ekspertyzą,
- Dla projektowanego przedsięwzięcia nie jest wymagana decyzja środowiskowa,
- Na terenie przeznaczonym do realizacji przedsięwzięcia nie ma kanalizacji deszczowej, odprowadzenie wód opadowych powierzchniowe na teren działki,
- Zgodnie z PFU – ogrzewanie budynku warsztatowego wraz z pomieszczeniami socjalnymi – elektryczne przy zastosowaniu pompy ciepła.

Burmistrz Białego Boru

Paweł Stanisław Mikołajewski