



SZ.ZZŚ.2.4360.243.2.2022.IW

OPINIA

KANCELARIA OGÓLNA
WPŁYNĘŁO
dnia 2022-12-13
dz. liczba zat.
podpis

Na podstawie:

- art. 64 ust 1 pkt. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2022, poz. 1029)
- art. 397 ust. 3 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. 2021 poz.2233 z późn. zm.),

w związku z prowadzonym przez Burmistrza Białego Boru postępowaniem znak: OŚ.6220.7.2022.AM z dnia 20.07.2022 roku, przesłanym do Zarządu Zlewni w Koszalinie przez Dyrektora Zarządu Zlewni w Pile pismem znak: BD.ZZŚ.2.435.236.2022.KC z dnia 10.08.2022 r., w sprawie wyrażenie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa instalacji paneli fotowoltaicznych o mocy do 3 MW, na dz. o numerze ewidencyjnym 2/25, obręb Sępólno Wielkie, gmina Biały Bór” oraz po zapoznaniu się z Kartą Informacyjną Przedsięwzięcia

nie stwierdzam

potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania w/w przedsięwzięcia na stan zasobów wodnych i zagrożenie osiągnięcia celów środowiskowych i wskazuję konieczność uwzględnienia w decyzji środowiskowej następujących warunków i wymagań:

1. Zachować szczególną ostrożność podczas stosowania wszelkiego rodzaju maszyn na placu budowy; sprawdzenia, czy używane do budowy maszyny i inne urządzenia techniczne spełniają ustalone wymagania ochrony środowiska dopuszczające je do produkcji lub obrotu; odpowiedniej organizacji robót, aby na skutek braku porządku, niewłaściwego zabezpieczenia materiałów, maszyn, urządzeń i samochodów przed awariami nie doszło do skażeń i zanieczyszczeń gruntu.
2. Wyposażyć plac budowy w środki służące do neutralizacji rozlanych substancji ropopochodnych, a w przypadku wystąpienia awaryjnego wycieku substancji ropopochodnych usunąć wyciek np. za pomocą sorbentów. Zużyty sorbent przekazać do utylizacji. W przypadku skażenia gruntu przeprowadzenia, za pośrednictwem wykwalifikowanej firmy, rekultywacji skażonego obszaru.
3. Nie należy dokonywać naprawy sprzętu i urządzeń oraz uzupełniania paliwa na terenie budowy.
4. Wyposażyć budowę w przenośne sanitariaty, w których ścieki bytowe będą gromadzone w szczelnym zbiorniku bezodpływowym i który będzie regularnie opróżniany przez uprawnione podmioty.
5. Odpady z terenu budowy należy gromadzić w wydzielonym miejscu posiadającym szczelne podłoże i regularnie oddawać do utylizacji.
6. W przypadku zastosowania transformatora olejowego należy wykonać zabezpieczenia przed przedostaniem się substancji olejowych do środowiska gruntowo-wodnego.

7. Podczas prowadzenia wykopów pod inwestycję, należy zwracać uwagę na urządzenia melioracyjne (rowy, rurociągi podziemne). W przypadku ich uszkodzenia lub zniszczenia, należy dokonywać napraw. Naprawy powinny być przeprowadzane pod nadzorem osób posiadających uprawnienia w tym zakresie.
8. W przypadku konieczności konserwacji - mycia paneli fotowoltaicznych należy wykorzystywać wyłącznie czystą wodę, bez dodatku detergentów.

UZASADNIENIE

Inwestor: Krzysztof Ryl, 76-024 Świeszyno 87 c planuje się montaż zestawu paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy do 3000 kW = 3,0 MW, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na którą składa się konstrukcja i elementy montażowe, panele fotowoltaiczne, inwertery DC/AC, okablowanie solarne, 2 kontenerowe rozdzielnice nn/SN, układy pomiarowo- zabezpieczające, linie kablowe - w tym przyłącze do sieci przesyłowej średniego napięcia oraz pozostałe oprzyrządowanie - w miejscowości Cybulin, działka nr 2/25 obręb Sępólno Wielkie, gmina Biały Bór. Planowana zabudowa działki wraz z infrastrukturą wynosić będzie ok. 3,0 ha, z czego ok. 10 500 m² powierzchni, w rzucie poziomym, zajmować będą same ogniwa fotowoltaiczne.

Na całym obszarze inwestycji planowane jest usytuowanie do 6000 paneli fotowoltaicznych w zależności od wyboru mocy nominalnej i wielkości pojedynczego modułu. Panele fotowoltaiczne układane będą na stołach montażowych w ilości zależnej od wyboru systemu montażowego. Panele fotowoltaiczne zamontowane zostaną na stalowych konstrukcjach montażowych nachylonych pod kątem od 25 do 35 stopni. Wysokość konstrukcji montażowej nie przekroczy 4 metrów n.p.g. Poszczególne panele połączone będą ze sobą kablami solarnymi podwójnie izolowanymi tworzącymi sekcje. Każda z sekcji połączona zostanie z falownikami napięcia (inwerterów) za pomocą kabli solarnych biegnących w korytkach połączonych z metalową konstrukcją nośną. Na całym obszarze inwestycji planowane jest usytuowanie kilkudziesięciu falowników napięcia. Falowniki napięcia połączone zostaną następnie ze stacją transformatorową/ rozdzielnicą nn/SN wyposażoną w niezbędne układy pomiarowo – zabezpieczające. Na całym obszarze inwestycji planowane jest usytuowanie 2 kontenerowych rozdzielnic, każda o powierzchni do 12 m² oraz wysokości do 3 metrów. Planowane są 2 kontenerowe stacje transformatorowe z transformatorami suchymi, bezolejowymi.

Podczas realizacji inwestycji odpady gromadzone będą w wyznaczonym miejscu o szczelnym podłożu. Teren budowy zostanie zabezpieczony w środki do usuwania przypadkowych zanieczyszczeń gruntu materiałami ropopochodnymi. Na terenie budowy zostaną usytuowane toalety typu toi toi. Ścieki bytowe gromadzone w zbiornikach przenośnych toalet typu toi toi będą usuwane wozem asenizacyjnym i wywożone do punktu zlewnego. Podczas realizacji inwestycji nie będą powstawały ścieki przemysłowe.

Funkcjonowanie instalacji nie jest związane z wykorzystaniem wody. Istnieje prawdopodobieństwo, że panele fotowoltaiczne będą musiały sporadycznie być czyszczone z zastosowaniem wody zdemineralizowanej. Czyszczenie paneli nie będzie powodowało wytwarzania ścieków, woda z czyszczenia powinna być traktowana jak opad atmosferyczny (umownie czysty). Wody opadowe będą swobodnie infiltrowały w grunt.

W myśl § 3 ust. 1 pkt 54 a) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10.09.2019 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.2019 poz. 1839) inwestycja należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane będzie:

- w obszarze jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) o nr 10 i kodzie PLGW60010. Dana część wód charakteryzuje się dobrym stanem ogólnym i nie jest zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych. Ustalono dla danej części cele środowiskowe to: utrzymanie dobrego stanu chemicznego i ilościowego.
- w obszarze jednolitej części wód powierzchniowych (JCWP) o nawie Studnica od Pierskiej Strugi z jeziorami Studzieniczo i Bobęcino Wielkie o europejskim kodzie RW60001746449. JCWP charakteryzuje się silnie zmienioną częścią wód, o dobrym i powyżej dobrego potencjale ekologicznym oraz dobrym stanem chemicznym. Stan ogólny JCWP jest oceniany jako dobry. Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych została określona jako niezagrażona.

Ponadto planowana inwestycja zlokalizowana będzie poza strefami ochronnymi ujęć wody, poza obszarami ochronnymi zbiorników wód śródlądowych i GZWP (Głównym Zbiornikiem Wód Podziemnych) oraz poza obszarami szczególnego zagrożenia powodzią.

Mając zatem na uwadze zakres i charakter planowanego przedsięwzięcia tj., że inwestycja nie jest zlokalizowana na ciekach i nie wiąże się z wprowadzaniem ścieków bezpośrednio do wód i do ziemi, tutejszy organ uznał, że przeprowadzanie oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie jest konieczne. Przedsięwzięcie nie narusza warunków określonych w Rozporządzeniu Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie Nr 3/2014 z dnia 3 czerwca 2014 roku w sprawie ustalenia warunków korzystania z wód regionu wodnego Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego, zmienione rozporządzeniem z dnia 22 grudnia 2017 roku (opublikowane w Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego 2017.5527 ogłoszony 29.12.2017; Dz. Urz. Woj. Pomorskiego 2017.4641 ogłoszony 29.12.2017 roku; Dz. Urz. Woj. Lubuskiego 2017.2775 ogłoszony 2017.2775). Ponadto realizacja przedsięwzięcia, w odniesieniu do osiągnięcia celów środowiskowych, nie spowoduje istotnych zmian w funkcjonowaniu JCW, jak również nie wystąpią trwałe, negatywne zmiany biologiczne, hydromorfologiczne oraz fizykochemiczne wód tego obszaru. Jednocześnie sposób zagospodarowania i użytkowania zlewni będzie utrzymany. Podczas realizacji przedsięwzięcia nie ulegnie zasadniczo zmiana sposobu regulacji stosunków wodnych na przedmiotowym obszarze. Przedsięwzięcie nie będzie oddziaływać negatywnie na potencjał ekologiczny i stan chemiczny wód na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia. Jednocześnie można stwierdzić, że cel przedsięwzięcia nie narusza celu Ramowej Dyrektywy Wodnej.

W związku z powyższym Dyrektor Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Koszalinie uznał, że przedmiotowa inwestycja, zarówno w fazie budowy jak i eksploatacji, nie będzie negatywnie oddziaływać na środowisko wodne i gruntowe, a tym samym nie nastąpi degradacja wód podziemnych i powierzchniowych spowodowana jakimikolwiek zanieczyszczeniami, jak również nie nastąpi pogorszenie potencjału ekologicznego i stanu chemicznego JCWP oraz stanu ilościowego i chemicznego JCWPd.

Pouczenie

Na niniejszą opinię nie przysługuje środek odwoławczy.

Otrzymują:

1. Burmistrz Białego Bóru
78-425 Biały Bór, ul. Słupska 10
2. a/a

mgr inż. Dariusz DRA
Zarządu Zlewni w Koszalinie
Zastępca Dyrektora



R

(00)259007734823885906



(00)259007734823885906



Poczta Polska

Opłata pobrana _____ zł _____ gr

RKM-2022-8872

Państwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Koszalinie
ul. Zwycięstwa 111, 75-601 Koszalin
NIP-527-282-56-16, REGON 360302575
2022
gov.pl

POLECONY
400

Dziennikarz Biurogo Dom
ul. Akupka 10
18-425 Biory Bór



OPŁATA POBRANA
TAXE PERÇUE - POLOGNE
Umowa z Poczta Polska S.A.
nr RZ.ROZ.282.94.2019
ID399363