

**BIAŁY BÓR****GMINA BIAŁY BÓR**

78-425 Biały Bór ul. Żymierskiego 10

tel. 943739002, 943739029, fax. 943739745

www.bialybor.com.pl e-mail: gmina@bialybor.com.pl

RIZP.271.3.2015.JA

Biały Bór dn. 18.02.2015 r.

Publikowano dnia
- na stronie internetowej www.bip.bialybor.com.pl
- na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Białym Borze
od dnia 18.02.2015 do dnia
.....
podpis dnia

Odpowiedzi na zapytania

Dotyczy postępowania przetargowego na zadanie:

„Dostawa wyposażenia Centrum Zarządzania Kryzysowego – Agregat 60kVa”

w ramach zadania: „Zapobieganie i ograniczanie skutków zagrożeń naturalnych oraz przeciwdziałanie poważnym awariom w Gminie Biały Bór”

OFERENT nr 1

Czy Zamawiający ma na myśli przyczepę firmy STIM? W związku z tym, że przetarg jest prowadzony na zasadach Prawa zamówień publicznych należy rozumieć przez to, że zamawiający dopuszcza przyczepy równorzędne innych producentów?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza na zasadzie równoważności przyczepy innych producentów na zasadach określonych w punkcie 3.4 SIWZ.

OFERENT nr 2

1. Czy dopuszczacie Państwo dostawę agregatu prądotwórczego z instalacją elektryczną na 12V oraz jednym akumulatorem rozruchowym.
2. Czy oferowany agregat musi posiadać normę spalin STAGE3A dopuszczającą go do montażu na przyczepie i poruszania się po drogach publicznych?

*Zapobieganie i ograniczanie skutków zagrożeń naturalnych oraz przeciwdziałanie poważnym awariom
w gminie Biały Bór*

umowa nr UDA-RPZP.04.05.02-32-028/14-00

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013

Oś Priorytetowa 4 „Infrastruktura ochrony środowiska”

Działanie 4.5 „Ochrona przyrody i zapobieganie zagrożeniom”

Poddziałanie 4.5.2 „Zapobieganie zagrożeniom”



Odpowiedzi:

Ad 1 Tak, Zamawiający dopuszcza dostawę agregatu prądotwórczego z instalacją elektryczną na 12V oraz jednym akumulatorem rozruchowym.

Ad 2 Tak, oferowany agregat musi spełniać normę emisji spalin dla agregatów przewoźnych EURO Stage 3A.

W związku z powyższymi zapytaniami, Zamawiający w celu uszczegółowienia przedmiotu zamówienia w załączeniu publikuje dodatkowy załącznik do SIWZ – Specyfikację Techniczną.

Z uwagi na charakter udzielonych wyjaśnień oraz wprowadzenie niezbędnych zmian do treści SIWZ i Ogłoszenia o zamówieniu, przedłuża się termin składania ofert do dnia 24.02.2015 r. do godz. 12:30. Miejsce pozostaje bez zmian.

Zamawiający informuje, iż powyższe pismo staje się integralną częścią SIWZ i będzie wiążące przy składaniu ofert oraz rozpatrywaniu ofert.

Burmistrz Białego Bóru

Paweł Stanisław Mikołajewski

***Zapobieganie i ograniczanie skutków zagrożeń naturalnych oraz przeciwdziałanie poważnym awariom
w gminie Biały Bór***

umowa nr UDA-RPZP.04.05.02-32-028/14-00

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013

Oś Priorytetowa 4 „Infrastruktura ochrony środowiska”

Działanie 4.5 „Ochrona przyrody i zapobieganie zagrożeniom”

Poddziałanie 4.5.2 „Zapobieganie zagrożeniom”