

**GMINA BIAŁY BÓR**

78-425 Biały Bór ul. Żymierskiego 10

tel. 943739002, 943739029, fax. 943739745

www.bialybor.com.pl e-mail: gmina@bialybor.com.pl

RIZP.271.3.2015.JA

Biały Bór dn. 19.02.2015 r.
Publikowano dnia
- na stronie internetowej www.bip.bialybor.com.pl
- na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Białym Borze
od dnia 19.02.2015 do dnia
.....
podpis dnia

Odpowiedzi na zapytania

Dotyczy postępowania przetargowego na zadanie:

„Dostawa wyposażenia Centrum Zarządzania Kryzysowego – Agregat 60kVa”

w ramach zadania: „Zapobieganie i ograniczanie skutków zagrożeń naturalnych oraz przeciwdziałanie poważnym awariom w Gminie Biały Bór”

OFERENT nr 2

Proszę o uściślenie o jakie gniazda i jakie końcówki kablowe chodzi Zamawiającemu?

Czy agregat ma posiadać 3 gniazda 400V (63A, 32A, 16A z zabezpieczeniami) do których przewidziane będą 3 przewody w formie przedłużaczy zakończone gniazdami odpowiednio 63A, 32A, 16A o długości 10m każdy.

Jeżeli tak to czy przewody do każdego przedłużacza mogą zostać dobrane odpowiednio do max mocy jaka można pobrać z danego gniazda. (Jeżeli każdy przewód miał by mieć przekrój 5x25mm² to nie zmieścił by się do wtyczek).

Agregaty posiadają jeszcze standardowo jedno gniazdo 230V 16A.

Zamawiający zaznaczył że wymaga gniazd POWERLOCK. Gniazda te są stosowane w agregatach gdy prąd znamionowy agregatu przekracza 125A (do prądów rzędu 400-660A). Proszę o informacje czy zamawiający dopuszcza w zamian za gniazda typu POWERLOCK zastosowanie standardowego gniazda 125A 400V przez które bez problemu będzie można odebrać pełną moc agregatu (ok 100A).

Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie przyczepy homologowanej jednoosiowej jeżeli masa agregatu zalanego do pełna paliwem i podzespołów będzie mieścić się w jej ładowności.

**Zapobieganie i ograniczanie skutków zagrożeń naturalnych oraz przeciwdziałanie poważnym awariom
w gminie Biały Bór**

umowa nr UDA-RPZP.04.05.02-32-028/14-00

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013

Oś Priorytetowa 4 „Infrastruktura ochrony środowiska”

Działanie 4.5 „Ochrona przyrody i zapobieganie zagrożeniom”

Podziałanie 4.5.2 „Zapobieganie zagrożeniom”

PROGRAM
REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCIPomorze
ZachodnieUNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO**Odpowiedzi:**

Tak, agregat ma posiadać 3 gniazda 400V. Zamawiający dopuszcza zarówno 3 gniazda 125A i zastosowanie redukcji lub po jednym 63A, 32A, 16A z zabezpieczeniami, do których przewidziane będą 3 przewody w formie przedłużaczy zakończone gniazdami odpowiednio 63A, 32A, 16A o długości 10 m każdy.

Tak, przewody do każdego przedłużacza mogą zostać dobrane odpowiednio do max mocy jaką można pobrać z danego gniazda

Zamawiający dopuszcza w zamian za gniazda typu POWERLOCK zastosowanie standardowego gniazda 125A 400V.

Zamawiający nie dopuszcza zastosowania przyczepy homologowanej jednoosiowej, tym samym podtrzymuje wymogi zawarte w punkcie 5.1.1 Specyfikacji Technicznej stanowiącej załącznik do SIWZ.

Z uwagi na charakter udzielonych wyjaśnień, nie przedłuża się terminu składania ofert.

Zamawiający informuje, iż powyższe pismo staje się integralną częścią SIWZ i będzie wiążące przy składaniu ofert oraz rozpatrywaniu ofert.

Burmistrz Białego Boru

Paweł Stanisław Mikołajewski

**Zapobieganie i ograniczanie skutków zagrożeń naturalnych oraz przeciwdziałanie poważnym awariom
w gminie Biały Bór**

umowa nr UDA-RPZP.04.05.02-32-028/14-00

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013

Oś Priorytetowa 4 „Infrastruktura ochrony środowiska”

Działanie 4.5 „Ochrona przyrody i zapobieganie zagrożeniom”

Podziałanie 4.5.2 „Zapobieganie zagrożeniom”